

Hur ofta ska en eldstad sotas och få utförd brandskyddskontroll?		
Avser sotning	Avser brandskyddskontroll	Fasta bränslen
vart 3:e år	vart 6:e år	Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare, oavsett vilket bränsleslag som används
4 ggr/år	vart 3:e år	Avser konventionella pannor
3 ggr/år	vart 3:e år	Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning
2 ggr/år	vart 6:e år	Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet
Avser sotning	Avser brandskyddskontroll	Flytande bränslen
4 ggr/år	vart 3:e år	Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle
1 ggr/år	vart 6:e år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW
vart annat år	vart 6:e år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans effekt uppgår till högst 60 kW
Avser sotning	Avser brandskyddskontroll	Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov
6 ggr/år	vart 3:e år	Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle
1 ggr/år	vart 6:e år	Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle
<i>Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov kan sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas</i>		
Avser sotning	Avser brandskyddskontroll	Lokaleldstäder
1 ggr/år	vart 3:e år	Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
vart 3:e år	vart 6:e år	Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning
vart 3:e år	vart 6:e år	Eldstaden finns i ett fritidshus
Avser sotning	Avser brandskyddskontroll	Imkanaler eller andra större kök
3 ggr/år	vart annat år	Vid matlagning
1 ggr/år	vart annat år	Imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet ex frånluftskanal från pizzaugnar

Brandskyddskontroll

Omfattning mm

Brandskyddskontrollen ska omfatta de moment som krävs för att kunna bedöma den enskilda anläggningens säkerhet från brandskyddssynpunkt.

Hänsyn ska tas till hur brandskyddet påverkas av

- sotbildning och beläggningar
- skador eller förändringar av det tekniska utförandet
- temperaturförhållanden
- tryckförhållanden och täthet
- drift och skötsel.

Eldningsapparater för gas och tillhörande gasledningar omfattas inte av kontrollen.

Varje kontrolltillfälle ska dokumenteras. Av dokumentationen ska framgå vad som kontrollerats, vilka provningar som gjorts och resultatet av kontrollen. Ägaren och i förekommande fall nyttjanderättsinnehavaren, ska informeras om resultatet av kontrollen.

Undantag i enskilda fall

En anläggning som inte längre är i bruk behöver inte kontrolleras enligt kontrollfristen. Innan en sådan anläggning tas i bruk ska dock kontroll göras.

Efter en ansökan från en fastighetsägare eller från en kommun får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap förlänga fristen i ett enskilt fall om synnerliga skäl föreligger.

Till ansökan ska bifogas yttrande från en sådan nämnd som avses i 3 kap.11 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Delegation

Kommunen får ge dem som enligt 4 § tredje stycket utför brandskyddskontroll befogenhet att på kommunens vägnar meddela nödvändiga förelägganden och förbud enligt 5 kap 2 § andra stycket. Ett sådant föreläggande eller förbud får inte förenas med vite.

Behörighet

10§ Behörig att utföra brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är den som genomgått särskild utbildning hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om vilken utbildning som ska krävas för sådan behörighet. Förordning (2008:1220).